



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Кемеровской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и
Кемеровского района

ОНД г. Березовского ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР

ГУ МЧС России по Кемеровской области

652427, г. Березовский, ул. Карбышева, 16 тел./факс (8-384-45) 5-52-90. E-mail: ogpn-18@yandex.ru

г. Березовский
(место составления акта)

«09» марта 2017г.
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 11

По адресу/адресам: г. Березовский, Бульвар Молодежный, 19.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 11 от «17» февраля 2017г., выданного заместителем начальника
отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Масловым Андреем

Вячеславовичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная
школа № 8»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"01" марта 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

"09" марта 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два дня / шесть часов 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в отделении НД г. Березовского Отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и
Кемеровского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ ООШ № 8 Ганзюк Наталья Алексеевна 21.02.2017г. 08 час.00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского и
Кемеровского района по пожарному надзору – Гитрук Александр Степанович.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Директор МБОУ ООШ № 8 Ганзюк Наталья Алексеевна

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лице(-ах), допустивших нарушение (должность, Ф. И.О.)
1	2	3	4
1.	На дверях помещений производственного и складского назначения не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с <u>главами 5 и 8</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	МБОУ ООШ № 8; Директор МБОУ ООШ № 8 Ганзюк Наталья Алексеевна
2.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	МБОУ ООШ № 8; Директор МБОУ ООШ № 8 Ганзюк Наталья Алексеевна
3.	В подвале эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42-В Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	МБОУ ООШ № 8; Директор МБОУ ООШ № 8 Ганзюк Наталья Алексеевна
4.	Помещения холла перед приемной не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией (дымовыми пожарными извещателями).	ст. 1; ст. 37; ФЗ № 69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»; ст. 4, п. 2 ст.54 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.4 НПБ 110-03; п. 9.2 таб. А.3 СП 5.13130.2009	МБОУ ООШ № 8; Директор МБОУ ООШ № 8 Ганзюк Наталья Алексеевна
5.	Лестничные клетки 2-го и 3-го этажа не оборудованы дверями с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	ст. 1; ст. 37; ФЗ № 69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»; ст.4, п. 2 ст.54 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.	МБОУ ООШ № 8; Директор МБОУ ООШ № 8 Ганзюк Наталья Алексеевна

№ п/п	Характер нарушений требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лице(-ах), допустивших нарушение (должность, Ф. И.О.)
		6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность здания и сооружения»	
6.	Ширина путей эвакуации в свету запасного эвакуационного выхода № 3 менее 1,2 м (по факту 0,91м)	ст. 1; ст. 37; ФЗ № 69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»; ст.4, п. 2 ст.54 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность здания и сооружения»	МБОУ ООШ № 8; Директор МБОУ ООШ № 8 Ганзюк Наталья Алексеевна
7.	Высота ступеней перед лестничной площадкой лестничных маршей в лестничных клетках с 1-го, 2-го и 3-го этажа более 22см. (по факту 32см). (Лестничная клетка имеющая не посредственный выход наружу № 3)	ст. 1; ст. 37; ФЗ № 69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»; ст.4, п. 2 ст.54 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность здания и сооружения»	МБОУ ООШ № 8; Директор МБОУ ООШ № 8 Ганзюк Наталья Алексеевна
8.			

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 11/1/5 от 09.03.2017г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Протоколы об административном правонарушении № 6, № 7 от 09.03.2017 года

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



(А.С. Гитрук)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): _____

« »

2017г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)